



19/08/2020

מכרז פומבי מס' 02/2020
שיקום מאגר קציעות – מפעל להשבת הקולחים ממט"ש קציעות

הודעת שינויים והבהרות מס' 4

שאלות הבהרה לנושאים מסחריים

1. **שאלה:** "בסעיף 267 לחוזה העמדתם את ערבות הביצוע על סך של 10% מהתמורה הכוללת. בנוסף, בהתאם לחוזה, הינכם מנכים דמי עכבון של 4% מכל חשבון חלקי מאושר לתשלום".

"האם ניתן להפחית את גובה ערבות הביצוע ו/או את גובה דמי העיכבון?"

תשובה: הבקשה נדחית. לא יהיה שינוי בתנאים אלה. על המשתתפים במכרז לשקלל שתי עלויות אלו, ככל יתר העלויות, בגובה הצעתם הכספית למכרז. יצוין, שבמפעלי השבה המוקמים בסיוע רשות המים מבוצע עכבון של 4% מתוך כספי המענקים שמועברים על חשבון מימון הפרויקט.

2. **שאלה:** "לפי סעיף 251 לחוזה חשבון הנמוך מ- 200,000 שקלים לא ישולם ויועבר לחשבון העוקב. האם ניתן לאשר ניתן לאשר תשלום של כל חשבון חלקי שהוא, גם הנמוך מ 200,000 ש"ח"

תשובה: הבקשה נדחית ותנאים אלה לא ישונו. הפיצול המוצע אינו מקובל. לפיכך, חשבונות הביניים יוגשו בכפוף למגבלה הקבועה בסעיף 251 לחוזה.

3. **שאלה:** "האם ניתן לאשר תשלום של 50% בגין סעיפים 90.01.010 ו 90.01.020, עם הגעת יריעות האיטום לאתר העבודה?"

תשובה: הבקשה נדחית. החוזה אינו כולל אפשרות של תשלום מקדמות, גם לא כנגד ערבויות בנקאיות.

4. **שאלה:** נתבקשנו לאשר טיוטת נוסח ערבות הצעה למכרז שהועברה אלינו.

תשובה: בסיוור הקבלנים ובפרוטוקול סיור הקבלנים שהופץ הובהר שלא נקבע נוסח לערבות הבנקאית להצעה למכרז ולכן לא נדרש ולא יאושר מראש נוסח של ערבות כזו. יש להקפיד על דרישות סעיף 6.7 להוראות למשתתפים במכרז, הקובעות שעל הערבות להיות ערבות בנקאית אוטונומית, ללא תנאי, שהוצאה עבור המציע ע"י בנק ישראלי לטובת מי רמת הנגב בע"מ, בסכום של 100,000 שקלים חדשים, שתוקפה עד ליום 10.11.2020.

מי רמת הנגב בע"מ, מועצה אזורית רמת הנגב ד.ג. חלוצה 8551500
טלפון: 08-6557919 שלוחה 106 פקס: 08-6557492
Email: mei-r.n@mop-rng.org.il



על המשתתפים במכרז לשים לב לכך, שלמרות דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, כאמור בהמשך הודעה זו, בשלב זה לא חל שינוי בתאריך תום תוקפה של הערבות הבנקאית למכרז: 10.11.2020 (כאמור בסעיף 6.7 להוראות למשתתפים במכרז). רק אם תימסר הודעה מפורשת אחרת בהבהרות למכרז יחול שינוי בתאריך זה.

שאלות הבהרה ותשובות המתכנן

5. שאלה: בהמשך לתיאור הסעיפים של המגופים ההידראוליים בכתב הכמויות בסעיפים 57.02.090 ו 57.02.100, מצוין כי נדרש מגוף הידראולי מדגם ES/EN 730 תוצרת ברמד או שו"ע. דגם ES של ברמד הינו מוקטן קוטר, שאינו מקובל באביזרי בטיחות כמו פורקי ו/או צופי הלם, אם כך, מה האפיון הנדרש?

תשובת המתכנן: הדגם הנדרש והמתאים לאיפיון הפרויקט הינו דגם EN 730 של ברמד או שו"ע של יצרנים אחרים שיאושרו ע"י המתכנן במסגרת אישור הציוד, שאר הדרישות והאיפיון כנדרש במפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ללא שינוי.

6. שאלה: בהמשך לתיאור הסעיף של המגוף ההידראולי בכתב הכמויות בסעיף 57.02.110, מצוין כי נדרש מגוף הידראולי מדגם 750-80 תוצרת ברמד או שו"ע. דגם 750-80 של ברמד הינו נווט מפלס הידראולי ללא מצוף וללא חשמל, לפי התיאור נדרש הזנת חשמל ופיקוד, אם כך, מה האפיון הנדרש?

תשובת המתכנן: הדגם הנדרש והמתאים לאיפיון הפרויקט הינו דגם 710 עם פיקוד חשמלי של ברמד או שו"ע של יצרנים אחרים שיאושרו ע"י המתכנן במסגרת אישור הציוד, שאר הדרישות והאיפיון כנדרש במפרטים, התוכניות וכתב הכמויות ללא שינוי (ראה איפיון ושיטת פעולת כמתואר בנספח 3 למסמכי המכרז – תפ"מ, מגוף הידראולי מפקד Y1).

דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות

7. נוכח עיכוב באישור תקציב מלא לפרויקט ע"י רשות המים והצורך בהמתנה לקבלת הנחיות המשרד להגנת הסביבה בנושא דרך פינוי המשקעים שהצטברו במאגר הקיים, הוחלט לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז **ליום 22/09/2020 בשעה 12:00**. פתיחה פומבית של מעטפות ההצעות למכרז תיערך 15 דקות לאחר מועד זה.

יש לצרף הודעה זו להצעה למכרז כשהיא חתומה בידי המציע.