



הנדון : הודעה מספר 4 –
מכרז פומבי הקמה, הרצה והפעלה

מט"ש אזורי פתחת ניצנה- קציעות

מכרז מספר: 01/2015

שימו לב, להלן פרוט ההודעות שניתנו במסגרת הליך המכרז:

1. הודעה מספר 1 – פרוטוקול כנס המציעים ;
2. הודעה מספר 2 – תכניות שנשלחו לרוכשים את מסמכי המכרז בפורמט pdf (לא להגשה במסגרת המכרז אלא לעיון בלבד), גם מי שלא רכש את מסמכי המכרז רשאי לקבל את התוכניות בפנייה ישירה לדבי מדר – חדד בטלפון 08-6483031 (חברת כחלית);
3. הודעה 3 – פורסמה בעיתונות + באתר האינטרנט ;

למעט הודעה 2 (תכניות שנשלחו לידיעה ולסיוע בהכנת ההצעה) יש להגיש את יתר ההודעות חתומות והן מהוות חלק ממסמכי המכרז. כל ההודעות למעט הודעה 2 שיש קושי טכני בהעלת כל קבצי המפות והתרשימים לאתר הועלו גם לאתר www.mei-r.co.il.

להלן התייחסות לבקשות/שאלות שהועברו למי רמת הנגב בע"מ:

בקשה/שאלה : נתקבלה בקשה לשנות את תנאי הסף, כך שגם מציע בעל סיווג קבלני 500 ב-4 ו-100 ג-2 יוכל להשתתף במכרז.

תשובה: תנאי הסף נקבעו לאחר בחינה מקצועית, הנדסית ומשפטית של נתוני המכרז. מי רמת הנגב, חזרה ובחנה את האפשרות לשנות את תנאי הסף, כך שיגדל פוטנציאל המציעים.

הבחינה נעשתה גם תוך התייעצות עם גורם מקצועי לא תלוי. לא נמצאה אפשרות חוקית לשנות את תנאי הסף, ולאור האמור לא ישונו תנאי הסף.

מי רמת הנגב בע"מ, . חלוצה 15 855 טלפון: 08-6557919 פקס: 08-6557492

Office@mei-r.co.il

www.mei-r.co.il



שאלה/בקשה 2 : כרך ד', ע"מ 65, סעיף 17.11.2 : מהי נקודת העבודה של מפוח ייצוב בוצה?

מענה: מפוח אויר לייצוב בוצה- ספיקה 900 נורמל מק"ש ללחץ של 7 מטר, כפי שמופיע במסמכי המכרז בסעיף 24.2. המפוח המופיע בסעיף 17 מתייחס למערך הסינון השלישוני ונקודת העבודה שלו תיקבע על ידי ספק מערכת הסינון.

בקשה/שאלה 4: הוגדרה במכרז טכנולוגיות מפוחי אונות. ניתן לחסוך משמעותית בצריכת האנרגיה (אם ייעשה שימוש במפוחים חוסכי אנרגיה החיסכון בעלויות אנרגיה כ- 15-20%). האם ניתן להציע טכנולוגיה זו?

מענה: יש להציע טכנולוגיה כפי שהוגדרה במסמכי המכרז.

בקשה/שאלה 5: סעיף 70.01.0050 בכתב הכמויות – מהו אורך מעבר הקיר (אינסרט)?

מענה: אורך האינסרט הינו בהתאם לעובי הקיר, בהתאם לתכנון הקונסטרוקציה.

בקשה/שאלה 6: נא אישורכם להציע את יצרן הצידוד אקוטון באמצעות הספק ע.ש. מים ושפכים בע"מ, עבור פריטי הצידוד הבאים :

מספר	תאור
69.03.0050	מתקן משולב לסינון
69.03.0140	אספקת דפיוזרים A-0402 ,A-0401
69.03.0150	ציוד למשקע M-0502 ,M-0501
69.03.0270	אספקת מסמך סרט S-1001
69.03.0290	אספקה והתקנה דפיוזרים גסים/מאווררי שטח A1101
69.03.0320	מסוע חלזוני לבוצה H-1201
69.03.0340	מערכת מינון פולימרים A-1301 למסמך
69.03.0350	למייבש מערכת מינון פולימרים A-1401

מי רמת הנגב בע"מ, . חלוצה 15 855 טלפון: 08-6557919 פקס: 08-6557492

Office@mei-r.co.il

www.mei-r.co.il



מענה: מאושר להציע את הספק ע.ש. מים ושפכים אך ורק עבור פריטי הציווד הבאים מתוך הרשימה שלעיל:

- A-0401, A-0402 אספקת דפיוזרים.
- A1101 אספקה והתקנת דפיוזרים גסים/מאווררי שטח.

בקשה/שאלה 6: מהו החומר ממנו עשויים המכלים ומהם ממדיהם:

2	יח'	אספקה והתקנת מיכלי איסוף לגבבה, B-0102, B-0101	69.69.03.0060
1	יח'	אספקה והתקנת מיכל איסוף לחול B-0103	69.69.03.0070

מענה: על המכלים להיות בעלי נפח מינימלי של 1000 ליטרים, חומר המבנה HDPE.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על המציעים לצרף את הודעה זו להצעתם, כאשר היא חתומה כנדרש.

חתימה וחותמת המציע

מי רמת הנגב בע"מ, . חלוצה 15 855 טלפון: 08-6557919 פקס: 08-6557492

Office@mei-r.co.il

www.mei-r.co.il